



















INREGELFORMULIER



















Radiatorplaats:

| | | | |
|---|-----------|---|------------|
|  start | Tijdstip: |  Aanvoer: °C | Retour: °C |
| | |  Retour ÷ Aanvoer: (Inregelfactor) | |
|  +15 minuten | Tijdstip: |  Aanvoer: °C | Retour: °C |
| | |  Retour ÷ Aanvoer: (Inregelfactor) | |
|  +30 minuten | Tijdstip: |  Aanvoer: °C | Retour: °C |
| | |  Retour ÷ Aanvoer: (Inregelfactor) | |
|  +45 minuten | Tijdstip: |  Aanvoer: °C | Retour: °C |
| | |  Retour ÷ Aanvoer: (Inregelfactor) | |
|  +60 minuten | Tijdstip: |  Aanvoer: °C | Retour: °C |
| | |  Retour ÷ Aanvoer: (Inregelfactor) | |
|  +75 minuten | Tijdstip: |  Aanvoer: °C | Retour: °C |
| | |  Retour ÷ Aanvoer: (Inregelfactor) | |

Als de inregelfactor **0,8** is, dan is de radiator goed ingeregeld en bent u klaar.
Bij een inregelfactor van 0,85 of hoger zult u het inregelventiel aanzienlijk moeten dichtdraaien, soms wel 90-95 %.

INREGELFORMULIER

Radiatorplaats:

| | | | |
|---|-----------|---|------------|
|  start | Tijdstip: |  Aanvoer: °C | Retour: °C |
| | |  Retour ÷ Aanvoer: (Inregelfactor) | |
|  +15 minuten | Tijdstip: |  Aanvoer: °C | Retour: °C |
| | |  Retour ÷ Aanvoer: (Inregelfactor) | |
|  +30 minuten | Tijdstip: |  Aanvoer: °C | Retour: °C |
| | |  Retour ÷ Aanvoer: (Inregelfactor) | |
|  +45 minuten | Tijdstip: |  Aanvoer: °C | Retour: °C |
| | |  Retour ÷ Aanvoer: (Inregelfactor) | |
|  +60 minuten | Tijdstip: |  Aanvoer: °C | Retour: °C |
| | |  Retour ÷ Aanvoer: (Inregelfactor) | |
|  +75 minuten | Tijdstip: |  Aanvoer: °C | Retour: °C |
| | |  Retour ÷ Aanvoer: (Inregelfactor) | |

Als de inregelfactor **0,8** is, dan is de radiator goed ingeregeld en bent u klaar.
Bij een inregelfactor van 0,85 of hoger zult u het inregelventiel aanzienlijk moeten dichtdraaien, soms wel 90-95 %.